Boverket

Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Svarsfil till remiss förslag till ändring av Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, dnr: 383/2017

Svar mailas till remiss@boverket.se

Datum	2017-05-12
Remisslämnare	Erik Österlund
Organisation	Svensk Ventilation
Kontaktperson	Erik Österlund
E-postadress	erik.osterlund@svenskventilation.se
Adress	Ringvägen 100, Stockholm

Remissvar	(sätt kryss i vald ruta)
Avstår	
Tillstyrker utan kommentar	
Tillstyrker med kommentar	X
Avstyrker med motivering	

Boverket

Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Allmänt råd §	Konsekvensutredning (sida)	Kommentar/Motivering	Ert förslag till ändring
Väsentlig ändring av anordning för ventilation		En läsare kan lätt missa att två villkor båda ska vara uppfyllda för att en åtgärd ska räknas som väsentlig ändring: 1. Åtgärden påverkar luftkvaliteten inomhus. 2. Om denna åtgärd utförs felaktigt kan den leda till risk för försämrad luftkvalitet osv. En åtgärd som, rätt utförd, inte påverkar luftkvaliteten är alltså inte väsentlig ändring, även om åtgärden, om den utförs felaktigt, kan leda till risk för försämrad luftkvalitet osv (min tolkning). En mindre noggrann läsare kan hänga upp sig på den andra bisatsens (2) många välmotiverade detaljer och helt enkelt glömma bort den första bisatsen (1). Och då blir i stort sett varje tänkbar åtgärd väsentlig ändring, vilket ju inte alls är Boverkets mening. En mycket seriös och kompetent medlem utbrast vid läsningen: -Jaha, nu måste man alltså skicka in en anmälan so fort man går in i fläktrummet!	Komplettera exemplen på icke anmälningspliktiga åtgärder med fler åtgärder som inte påverkar luftkvaliteten: Byte till likvärdigt luftdon. (som exempelvis sker för att man vi ha annan kulör.) Komponentbyte i reparationssyfte som inte påverkar systemets luftflöden.
Väsentlig ändring av anordning för ventilation - Exempel på icke anmälningspliktiga åtgärder: - Byte till likvärdig eller effektivare fläktmotor		I moderna fläktar är motorn ofta helt integrerad med fläkten, så att det inte går att byta bara motor eller bara fläkt.	Byte till likvärdig eller effektivare fläkt, fläktmotor eller bättre luftfilter.