Svensk Ventilation

Synpunkter
Datum
2018-08-15

Svensk Ventilation
Ringvägen 100
104 62 Stockholm

Regeringskansliet, Energienheten
Emma Thornberg
emma.thornberg@regeringskansliet.se

Synpunkter på systemgräns och annat som berör reglerna för byggnaders energiprestanda

Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige. Medlemmarna är tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Tillsammans sysselsätter våra medlemsföretag cirka 10 000 personer och omsätter cirka 18 miljarder kronor per år i Sverige. Svensk Ventilations vision är *Ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat för alla*.

Synpunkter på hur BBR kan utvecklas

Val av energislag för uppvärmning måste vara teknikneutralt för att inte snedvrida konkurrensen på installations- och energimarknaden. Vi är medlem i Forum för Energieffektivt byggande och har tagit del av deras förslag, som vi bifogar. Förslaget syftar och leder till mer ett teknikneutralt regelverk, och därför tillstyrker vi det i dess huvudpunkter:

- att egen solel inte ska frånräknas utan tilldelas en egen primärenergifaktor.
- att PE-faktorerna för el och fjärrvärme ansätts så att relationen motsvarar COP-tal för en värmepump, dvs inom intervallet 3,0 – 4,0 i avvaktan på att mer. genomarbetade och möjligen tidsupplösta primärenergital utvecklats och testats
- att ett kompletterande funktionskrav i form av ett värmeförlusttal läggs till eller ersätter U_m-kravet och får en styrande effekt på byggnadens termiska egenskaper.
- att ett sådant funktionskrav är i harmoni med det nya EPBD direktivets inriktning på energieffektivitet först.

När det gäller Kommissionens utkast till inspektionsvägledning *Guidance document on the revised Articles 14 and 15 EPBD* anser vi

- att värmepumpinstallationerna i småhus behöver kvalitetssäkras. Idag justeras dessa inte in för den enskilda byggnaden utan lämnas med fabriksinställningarna.
- att frånluftsvärmepumpar bör betraktas som värmeproduktionssystem på samma sätt som värmepumpar med andra värmekällor.

När det gäller Kommissionens utkast till beräkningsvägledning *Guidance document on the revised Annex I EPBD* så är vi positiva till tydligare kraven om hänsyn till hälsa och inomhusluftkvalitet. Även här kan det bli nödvändigt att Boverket ser över reglerna.

Erik Österlund
Teknik- och miljöchef
Svensk Ventilation

Britta Permats
VD
Svensk Ventilation

Svensk Ventilation

Postadress
Box 17154
104 62 Stockholm

Besöks-/Leveransadress
Ringvägen 100
104 62 Stockholm

Telefon
08-762 75 00

E-post
info@svenskventilation.se
Hemsida
www.svenskventilation.se